

АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ № 42/

г. Караганда
Место составления

03.05.2023 г.
Время 12:36

1. Наименование органа контроля и надзора Республиканское государственное учреждение "Управление по чрезвычайным ситуациям города Караганды Департамента по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"

2. Дата и номер акта о назначении проверки, на основании которого проведена проверка, №42 от 17.04.2023 г.

3. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), проводившего проверку
ЗЕЙНУЛЛИН СУЛТАН САБЫРОВИЧ - Главный специалист Управления по чрезвычайным ситуациям города Караганды
ШӘЙКЕН НҰРБОЛАТ ОЙРАТУЛЫ - инженер
НУРСАФИН ЕРНУР ЖАНКОЗЫЕВИЧ - Главный специалист Управления по чрезвычайным ситуациям города Караганды

4. Наименование или фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) проверяемого субъекта, должность представителя физического или юридического лица, присутствовавшего при проведении проверки)
Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа №65" отдела образования города Караганды управления образования Карагандинской области.

Наименование проверяемого объекта/Адрес месторасположения объекта проверки:

Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа №65" отдела образования города Караганды управления образования Карагандинской области, КАРАГАНДИНСКАЯ, КАРАГАНДА, 14 микрорайон 4Б

5. Срок проведения проверки 24.04.2023 - 03.05.2023

6. Сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, их характере (краткая фабула) Нарушения выявлены

Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа №65" отдела образования города Караганды управления образования Карагандинской области

№	Перечень выявленных нарушений (сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, их характере)	Пункты требований и наименование проверочного листа по которым выявлены нарушения
1	Руководитель и ответственные лица за пожарную безопасность допущены к работе без прохождения обучения по программе пожарно-технического минимума Основание пункт 8 «Правил пожарной безопасности» утвержденного Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21.02.2022г. № 55	П. 4 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности

Копии расставлены директору М.А. Масамжилову О.А.

2	Установленная автоматическая пожарная сигнализация находится в не исправном состоянии, а так же в кабинете библиотеки отсутствует автоматическая пожарная сигнализация в местах перепада высот потолочного пространства. Основание: пункт 6 «Правил пожарной безопасности» утвержденного Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21.02.2022г. № 55/ пункт 12.2.1.9 СП РК 2.02-102-2012.	П. 29 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
3	Под лестничным маршем 2-х этажного здания допускается хранение горючих материалов. Основание: пункт 24 подпункт 10 «Правил пожарной безопасности» утвержденного Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21.02.2022г. № 55.	П. 37 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
4	В подвальном помещении здания допускается устройства мастерской и хранение горючих материалов. Основание: пункт 24 подпункт 2 «Правил пожарной безопасности» утвержденного Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21.02.2022г. № 55.	П. 40 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
5	Допускается хранение в подвальном помещении горючих материалов. Основание: пункт 24 подпункт 1 «Правил пожарной безопасности» утвержденного Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21.02.2022г. № 55.	П. 46 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
6	Огнетушитель в коридоре на первом этаже находится в не исправном состоянии, а так же здание не обеспечено требуемым количеством первичных средств пожаротушения. Основание: пункт 18 «Правил пожарной безопасности» утвержденного Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21.02.2022г. № 55.	П. 51 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
7	1-ый этаж правого крыла 4-х этажного здания эвакуационный выход не оборудован звонками пожарной безопасности «Выход». Основание: пункт 32 «Правил пожарной безопасности» утвержденного Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21.02.2022г. № 55.	П. 59 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности

8	Запасные эвакуационные выходы с первого этажа здания закрыты на замок. Основание: пункт 34 «Правил пожарной безопасности» утвержденного Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21.02.2022г. № 55.	П. 61 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
9	Допускается загромождение эвакуационного выхода с актового зала. Основание: пункт 36 подпункт 1 «Правил пожарной безопасности» утвержденного Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21.02.2022г. № 55.	П. 64 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
10	Допускается эксплуатация поврежденного приемника электрической энергии в кабинете 101 и столовой. Основание: пункт 86 подпункт 1 «Правил пожарной безопасности» утвержденного Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21.02.2022г. № 55.	П. 74 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
11.	Ответвления жил электрических проводов освещения соединены при помощи скручивания в кабинете 108, кабинет АХЧ, подвал, архив, кухня столовой. Основание: пункт 80 «Правил пожарной безопасности» утвержденного Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21.02.2022г. № 55.	П. 83 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности

7. Подпись должностного лица (лиц), проводившего проверку

8. Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом представителя проверяемого субъекта, а также лиц, присутствовавших при проведении проверки, их подписи или отказ от подписи

9. Замечания и (или) возражение по результатам проверки

Приложение на «__» листах

«__» 20__ г.

Примечание: Согласно пункта 4 статьи 152 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан, по выявленным в результате проверки нарушениям в случае необходимости дополнительных временных и (или) финансовых затрат Вы вправе не позднее трех рабочих дней обратиться в государственный орган, проводивший проверку, с заявлением о продлении сроков устранения нарушений. В заявлении необходимо изложить меры, которые будут приняты по устранению нарушений, и объективные причины продления сроков устранения нарушений. Государственный орган, проводивший проверку, в течение трех рабочих дней с учетом изложенных в заявлении доводов принимает решение о продлении сроков устранения нарушений или отказе в продлении с мотивированным обоснованием.



Копии разосланы: 18.04.2022 г. директору и.а. Мамышев С.Н.

ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ № 42/_____

г.Караганда
Место составления

03.05.2023 г.
Время 12:36

1. Наименование органа контроля и надзора Республиканское государственное учреждение "Управление по чрезвычайным ситуациям города Караганды Департамента по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"

2. Дата и номер акта о назначении профилактического контроля, на основании которого проведен профилактический контроль № 42 от 17.04.2023 г.

3. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), проводившего профилактический контроль

ЗЕЙНУЛЛИН СУЛТАН САБЫРОВИЧ - Главный специалист Управления по чрезвычайным ситуациям города Караганды

ШӘЙКЕН НҮРБОЛАТ ОЙРАТУҰЛЫ - Инженер Управления по чрезвычайным ситуациям города Караганды

НУРСАФИН ЕРНУР ЖАНКОЗЫЕВИЧ - Главный специалист Управления по чрезвычайным ситуациям города Караганды

4. Наименование проверяемого субъекта, объекта (наименование юридического лица или его филиала и (или) представительства, фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица, в отношении которого назначено проведение профилактического контроля, его местонахождение, участок территории, индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер (ИИН/БИН)

950640001343, Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа №65" отдела образования города Караганды управления образования Карагандинской области.

Наименование проверяемого объекта/Адрес месторасположения объекта:

Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа №65" отдела образования города Караганды управления образования Карагандинской области, Карагандинская область, г.Караганда, Элихан Бөкейхан (Караганда), 14 (Микрорайон), 4Б.

5. Период проведения профилактического контроля 24.04.2023 - 03.05.2023

6. За нарушение законодательства и других нормативных правовых актов Республики Казахстан (с учетом части 7 статьи 152 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан) предписываю выполнить следующие мероприятия:

Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа №65" отдела образования города Караганды управления образования Карагандинской области

№	Перечень выявленных нарушений (пункты требований и наименования проверочных листов по которым выявлены нарушения)	Оценка степени риска	Рекомендации и указания по устранению выявленных нарушений, сроки их устранения
1	П. 4 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Незначительное	Обеспечить допуск к работе ответственных лиц за пожарную безопасность после обучения по программе пожарно-технического минимума.

Копии распечатаны для директора школы М.А. Масалимовой Т.А.

			Основание: пункт 8 «Правил пожарной безопасности» утвержденного Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21.02.2022г. № 55.; срок устранения: 07.08.2023
2	П. 29. Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	Оборудовать согласно требованиям автоматическую пожарную сигнализацию и содержать в постоянно исправном состоянии. Основание: пункт 6 «Правил пожарной безопасности» утвержденного Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21.02.2022г. № 55/пункт 12.2.1.9 СП РК 2.02-102-2012.; срок устранения: 07.08.2023
3	П. 37. Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	Не допускать хранение горючих материалов под лестничными маршами. Основание: пункт 24 подпункт 10 «Правил пожарной безопасности» утвержденного Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21.02.2022г. № 55.; срок устранения: 07.08.2023
4	П. 40. Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	Не допускать эксплуатацию здания и помещения не по целевому назначению. Основание: пункт 24 подпункт 2 «Правил пожарной безопасности» утвержденного Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21.02.2022г. № 55.; срок устранения: 07.08.2023
5	П. 46. Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	Не допускать хранения и складирования в подвальных и цокольных этажах горючие вещества и материалы. Основание: пункт 24 подпункт 1 «Правил


			Основание: пункт 8 «Правил пожарной безопасности» утвержденного Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21.02.2022г. № 55.; срок устранения: 07.08.2023
2	П. 29. Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	Оборудовать согласно требованиям автоматическую пожарную сигнализацию и содержать в постоянно исправном состоянии. Основание: пункт 6 «Правил пожарной безопасности» утвержденного Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21.02.2022г. № 55/пункт 12.2.1.9 СП РК 2.02-102-2012.; срок устранения: 07.08.2023
3	П. 37. Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	Не допускать хранение горючих материалов под лестничными маршами. Основание: пункт 24 подпункт 10 «Правил пожарной безопасности» утвержденного Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21.02.2022г. № 55.; срок устранения: 07.08.2023
4	П. 40. Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	Не допускать эксплуатацию здания и помещения не по целевому назначению. Основание: пункт 24 подпункт 2 «Правил пожарной безопасности» утвержденного Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21.02.2022г. № 55.; срок устранения: 07.08.2023
5	П. 46. Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	Не допускать хранения и складирования в подвальных и цокольных этажах горючие вещества и материалы. Основание: пункт 24 подпункт 1 «Правил

Копии листов *А.А. Дурашова* и.а. Масамматов *А.А.*

	объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности		выходов. Основание: пункт 36 подпункт 1 «Правил пожарной безопасности» утвержденного Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21.02.2022г. № 55.; срок устранения: 07.08.2023
10	П. 74 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности	Грубое	Не допускать использования электрических сетей и приемников электрической энергии с нарушением требований безопасности. Основание: пункт 86 подпункт 1 «Правил пожарной безопасности» утвержденного Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21.02.2022г. № 55.; срок устранения: 07.08.2023
11	П. 83 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности	Грубое	Выполнение соединения, оконцевания и ответвления жил проводов и кабелей во избежание опасных в пожарном отношении переходных сопротивлений при помощи опрессовки, сварки, пайки или специальных зажимов. Основание: пункт 80 «Правил пожарной безопасности» утвержденного Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21.02.2022г. № 55.; срок устранения: 07.08.2023

7. Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с предписанием представителя субъекта контроля и надзора (руководителя юридического лица либо его уполномоченного лица, физического лица), а также лиц, присутствовавших при проведении профилактического контроля, их подписи или отказ от подписи

8. Предписание внес (ФИО (при его наличии) должностного лица уполномоченного органа, проводившего профилактический контроль, подпись)

Гл. специалист ГУСР, Киргизия Заседалов С. 

« » 20 г.



Кошірне розставити: ВР директорат ч.з. Масамінов Т.А.